


SUPERFICIES ÚTILES PL. PISO	SUPERFICIE (m2)	Ocupación	TOTAL
BIBLIOTECA	58.00	0.5 pers/m2	29
AULA INFORMÁTICA	48.80	0.5 pers/m2	25
AULA PRIMARIA 1	56.73	0.5 pers/m2	29
AULA PRIMARIA 2	53.75	0.5 pers/m2	27
AULA PRIMARIA 3	56.73	0.5 pers/m2	29
AULA PRIMARIA 4	53.75	0.5 pers/m2	27
AULA PRIMARIA 5	56.73	0.5 pers/m2	29
AULA PRIMARIA 6	53.75	0.5 pers/m2	27
AULA POLIVALENTE	135.49	0.2 pers/m2	28
AULA DE DESDOBLAMIENTO 1	32.00	0.5 pers/m2	16
AULA DE DESDOBLAMIENTO 2	32.00	0.5 pers/m2	16
DESPACHO JEFE DE ESTUDIOS	17.02	0.2 pers/m2	4
SALA DE PROFESORES	27.25	0.5 pers/m2	14
ASEOS ALUMNADO	18.55	0.5 pers/m2	10
ASEOS PROFESORADO	7.20	2 pers. (ocupación fija)	2
FARMACIOLA	11.84	2 pers. (ocupación fija)	2
VERTEDERO	0.85	(sin ocupación)	0
TOTAL OCUPACIÓN PL. PISO			314

TOTAL OCUPACIÓN PL. BAJA (268 pers.)+PL. PISO (314 pers.)	582
---	-----

LEYENDA CONTRAINCENDIOS

- DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO
- DETECTOR IONICO
- LETRERO CON LA INDICACIÓN DE NO USAR EN CASO DE INCENDIO
- BOCA DE INCENDIOS EQUIPADA 25mm
- BOCA INCENDIOS USO EXCLUSIVO BOMBEROS
- EXTINTOR AUTOMÁTICO
- EXT. POLVO SECO POLIV. 21A-113B
- EXTINTOR DE CO2
- PULSADOR
- LETRERO INDICADOR DE RECORRIDO DE EVACUACIÓN
- SENTIDO DE EVACUACIÓN
- FINAL DE RECORRIDO DE EVACUACIÓN
- GRUPO DE PRESIÓN CONTRAINCENDIOS FORMADO POR:
  - 2 GRUPOS CON MOTOR DE 1.1KW
  - 3x230-400V/50Hz CAUDAL CONJUNTO 7m3/h a 27m.c.d.a.
  - DEPÓSITO ACUMULADOR DE 180lts.

PLANTA PISO

 GOVERN DE LES ILLES BALEARS Conselleria d'Educació i Cultura	PROMOTOR IBISEC GOVERN DE LES ILLES BALEARS	EL INGENIERO TÉCNICO Antonio Castell Esbarranch	DELINEADO jpc	REF. ARCHIVO 05/41	PROYECTO INSTALACIONES PARA CP COLONIA SANT JORDI	PLANO PLANTA PISO INST. CONTRAINCEN.	ESCALAS 1/100	NUM. PLANO 10
					GABRIEL ROCA s/n. COLONIA SANT JORDI. TM. SES SALINES			